

## Compartimentage d'un réseau d'eau et localisation des compteurs.

OPTION 2 : compteur général + petit compteur ( $\varnothing$  intérieur 15 mm) pour détection de petites fuites

Si réseau mixte : système de disconnexion obligatoire


Réseau public

et/ou

Réseau privé

- forage,
- eaux de toiture...

OPTION 1 : compteur général de l'atelier seul ( $\varnothing$  intérieur de 30 à 50 mm)



OPTION 3 : compteur général + petits compteurs ( $\varnothing$  intérieur de 15 à 25 mm) pour les postes à consommation importante et la détection des fuites